



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 03 - VILA WEBER

Mês/ano: Abril de 2026

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 03

Parâmetros	Data:	07/abr	Descrição dos Pontos:														
	Poço 03	P13 -Cooperativa P14 - Igreja P15 - Restaurante P16 - Casa P17 -Escola Padre Bruno Pares P18 - Casa - Loteamento Luis Coelho P19 - Garagem de Obras da Prefeitura															
Escherichia coli (NMP/100mL):	A																

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 03)						Percentil 95:→		Cor: 1,00		Turbidez: 0,27		Cloro Residual Livre: 1,75			Fluoreto: 0,54		
Parâmetros	Data:	07/abr	14/abr	22/abr	28/abr							VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		1,07	0,11	0,08	0,58							15	0,46	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,26	0,20	0,27	0,20							5,0	0,23	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		1,76	1,59	1,67	0,59							0,2 - 5,0	1,40	4	4	4	0
pH:		9,09	9,11	9,10	9,16							6,0 - 9,0	9,12	4	4	0	4
Fluoreto (mg/L):		0,37	0,51	0,45	0,55							0,7 - 1,0 (1)	0,47	4	4	0	4
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	P	A	A							Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 75%	4	4	3	1

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	Data:	07/abr	14/abr	14/abr	22/abr	28/abr							VMP (Valor Máximo Permitido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora do Padrão
	Ponto:	P13	P19	P18	P13	P19												
Cor (uH):		1,1	0,12	0,47	0,57	0,78							15	0,608	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,16	0,13	0,21	0,12	0,13							5,0	0,15	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		1,88	1,43	1,87	1,67	0,57							0,2 - 5,0	1,48	5	5	5	0
Coliformes Totais (NMP/100mL):	A	A	A	A	A	P							Ausência em 100 mL. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês.	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1
Escherichia coli (NMP/100mL):	A	A	A	A	A	P							Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde