



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 05 - Galegos

Mês/ano: Abril de 2026

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 05

Parâmetros	Data:	07/abr	Descrição dos Pontos:
	Poço 05	P20 - Escola Municipal Vicente Pires P21 - Igreja dos Primos P22 - Casa, Morador Isaltino de Oliveira P23 - Casa, Morador Roque de Oliveira	
Escherichia coli (NMP/100mL):	A		

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 05)							Percentil 95:→		Cor: 0,80		Turbidez: 0,21		Cloro Residual Livre: 0,37		Fluoreto: 0,89	
Parâmetros	Data:	07/abr	14/abr	22/abr	28/abr						VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		0,82	0,67	0,06	0,36						15	0,48	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,22	0,13	0,13	0,12						5,0	0,15	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,40	0,13	0,09	0,22						0,2 - 5,0	0,21	4	4	2	2
pH:		9,03	9,00	8,97	9,08						6,0 - 9,0	9,02	4	4	2	2
Fluoreto (mg/L):		0,84	0,86	0,86	0,89						0,7 - 1,0 (1)	0,86	4	4	4	0
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	P	A						Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 75%	4	4	3	1

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	Data:	07/abr	14/abr	14/abr	22/abr	28/abr						VMP (Valor Máximo Permitido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora do Padrão
	Ponto:	P20	P21	P20	P21	P20											
Cor (uH):		0,68	0,11	0,46	2,42	0,38						15	0,84	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,11	0,13	0,19	0,17	0,15						5,0	0,16	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,03	0,01	0,00	0,03	0,00						0,2 - 5,0	0,01	5	5	0	5
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	P	A	A	A						Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês.	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A							AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde