PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alteraçõs promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 02 - MAROMBAS — **Mês/ano: Fevereiro de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 02

Parâmetros	**Data:**	03/fev	**Descrição dos Pontos:**
	Poço 02	P06 -Posto de Saúde P07 - Creche Sossego da Mamãe P08 - Rodoviária P09 - Casa - Rua Inês Araldi Zanella P10 - Casa - Rua Luiz Longhi P11- Casa - Giovani Zampieri	P12 - Escola Estadual
Escherichia *coli* (NMP/100mL):	A		

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 02) — **Percentil 95:→** Cor: 2,03 Turbidez: 0,52 Cloro Residual Livre: 1,63 Fluoreto: 0,73

Parâmetros	**Data:**	03/fev	10/fev	18/fev	24/fev							**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro do Padrão**	**Fora do Padrão**
Cor (uH):		2,14	0,93	1,38	0,85							15	1,33	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,57	0,21	0,21	0,22							5,0	0,30	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		1,22	1,70	0,96	0,02							0,2 - 5,0	0,98	4	4	3	1
pH:		6,98	7,01	7,19	7,02							6,0 - 9,0	7,05	4	4	4	0
Fluoreto (mg/L):		0,33	0,80	0,16	0,28							0,7 - 1,0 (1)	0,39	4	4	1	3
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A							Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	4	4	4	0

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	**Data:**	03/fev	10/fev	10/fev	18/fev	24/fev						**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro dos Padrões**	**Fora do Padrão**
	Ponto:	P08	P06	P08													
Cor (uH):		2,11	0,47	0,41	1,16	1,20						15	1,07	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,36	0,21	0,19	0,44	0,36						5,0	0,31	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		1,14	1,69	1,59	0,90	0,01						0,2 - 5,0	1,07	5	5	4	1
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde