**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS**

**REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).**

**Sistema de Abastecimento Nº 05 - Galegos** — **Mês/ano: Fevereiro de 2026**

**ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 05**

| **Parâmetros** | **Data:** | 03/fev | **Descrição dos Pontos:** |
|---|---|---|---|
| | **Poço 05** | | P20 - Escola Municipal Vicente Pires<br>P21 - Igreja dos Primos<br>P22 -Casa, Morador Isaltino de Oliveira<br>P23 - Casa, Morador Roque de Oliveira |
| Escherichia *coli* (NMP/100mL): | | P | |

**SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 05)** — **Percentil 95:→** Cor: 0,33 Turbidez: 0,33 Cloro Residual Livre: 0,23 Fluoreto: 1,03

| **Parâmetros** | **Data:** | 03/fev | 10/fev | 18/fev | 24/fev | | | | | | | **VMP (Valor Máximo Permetido)** | **Média Mensal** | **Previstas** | **Realizadas** | **Dentro do Padrão** | **Fora do Padrão** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor (uH): | | 0,37 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | | | | | | 15 | 0,12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Turbidez (uT): | | 0,36 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | | | | | | | 5,0 | 0,18 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Cloro Residual Livre (mg/L): | | 0,00 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | | | | | | | 0,2 - 5,0 | 0,11 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| pH: | | 9,07 | 9,06 | 9,02 | 9,12 | | | | | | | 6,0 - 9,0 | 9,07 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Fluoreto (mg/L): | | 0,71 | 0,91 | 0,92 | 1,05 | | | | | | | 0,7 - 1,0 (1) | 0,90 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Coliformes Totais (NMP/100mL): | | P | P | P | A | | | | | | | Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês. | AUSÊNCIA EM 25% | 4 | 4 | 1 | 3 |

**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

| **Parâmetros** | **Data:** | 03/fev | 10/fev | 10/fev | 18/fev | 24/fev | | | | | | **VMP (Valor Máximo Permetido)** | **Média Mensal** | **Previstas** | **Realizadas** | **Dentro dos Padrões** | **Fora do Padrão** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ponto:** | P21 | P21 | P20 | | | | | | | | | | | | | |
| Cor (uH): | | 1,96 | 0,53 | 0,67 | 0,52 | 0,00 | | | | | | 15 | 0,74 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Turbidez (uT): | | 0,61 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,28 | | | | | | 5,0 | 0,26 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Cloro Residual Livre (mg/L): | | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,50 | | | | | | 0,2 - 5,0 | 0,14 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Coliformes Totais (NMP/100mL): | | P | P | P | P | A | | | | | | Ausência em 100 mL. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês | AUSÊNCIA EM 20% | 5 | 5 | 1 | 4 |
| *Escherichia coli* (NMP/100mL): | | A | A | A | A | A | | | | | | Ausência em 100 mL | AUSÊNCIA EM 100% | 5 | 5 | 5 | 0 |

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado (1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde