PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 03 - VILA WEBER — **Mês/ano: Janeiro de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 03

Parâmetros	**Data:**	06/jan	**Descrição dos Pontos:**
	Poço 03	P13 -Cooperativa P14 - Igreja P15 - Restaurante P16 - Casa P17 -Escola Padre Bruno Pares P18 - Casa - Lotemamento Luis Coelho	P19 - Garagem de Obras da Prefeitura
Escherichia *coli* (NMP/100mL):		A	

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 03) — **Percentil 95:→** Cor: 2,41 Turbidez: 0,52 Cloro Residual Livre: 1,13 Fluoreto: 0,58

Parâmetros	**Data:**	06/jan	13/jan	20/jan	27/jan								**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro do Padrão**	**Fora do Padrão**
Cor (uH):		0,57	1,12	0,94	2,64								15	1,32	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,22	0,36	0,53	0,45								5,0	0,39	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,36	0,52	1,14	1,04								0,2 - 5,0	0,77	5	5	4	1
pH:		9,01	8,98	9,08	9,03								6,0 - 9,0	9,03	5	5	5	0
Fluoreto (mg/L):		0,52	0,57	0,58	0,42								0,7 - 1,0 (1)	0,52	5	5	2	3
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A								Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	**Data:**	06/jan	06/jan	13/jan	20/jan	27/jan							**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro dos Padrões**	**Fora do Padrão**
	Ponto:	P13	P18	P19	P13	P19												
Cor (uH):		0,74	0,44	0,63	1,29	1,48							15	0,92	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,22	0,26	0,19	0,35	0,45							5,0	0,29	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,39	0,40	1,38	0,49	1,06							0,2 - 5,0	0,74	5	5	4	1
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	P	A							Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	5	0
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	P	A							Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde