PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alteraçõs promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 05 - Galegos — **Mês/ano: Janeiro de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 05

Parâmetros	**Data:**	06/jan	**Descrição dos Pontos:**
	Poço 05		P20 - Escola Municipal Vicente Pires P21 - Igreja dos Primos P22 -Casa, Morador Isaltino de Oliveira P23 - Casa, Morador Roque de Oliveira
Escherichia *coli* (NMP/100mL):		A	

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 05) — **Percentil 95:→** Cor: 0,10 Turbidez: 0,28 Cloro Residual Livre: 1,31 Fluoreto: 0,95

Parâmetros	**Data:**	06/jan	13/jan	20/jan	27/jan							**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro do Padrão**	**Fora do Padrão**
Cor (uH):		0,36	0,00	0,00	0,11							15	0,04	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,15	0,29	0,18	0,16							5,0	0,21	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,22	0,25	1,42	0,30							0,2 - 5,0	0,66	4	4	4	0
pH:		8,93	8,96	8,99	9,00							6,0 - 9,0	8,98	4	4	4	0
Fluoreto (mg/L):		0,83	0,91	0,95	0,76							0,7 - 1,0 (1)	0,87	4	4	4	0
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	P	A							Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 75%	4	4	3	1

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	**Data:**	06/jan	06/jan	13/jan	20/jan	27/jan						**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro dos Padrões**	**Fora do Padrão**
	Ponto:	P20	P21		P21	P21											
Cor (uH):		0,00	0,00	0,88	0,00	0,32						15	0,24	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,00	0,15	0,30	0,09	0,14						5,0	0,14	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,24	0,15	0,10	1,16	0,26						0,2 - 5,0	0,38	5	5	3	2
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado (1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde