PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 01 - CENTRAL - POÇO ANTIGO — **Mês/ano: Junho de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço Antigo

Parâmetros	09/jun	16/jun
	Poço 01	Poço 02
Escherichia *coli* (NMP/100mL):	A	P

Descrição dos Pontos:

P01 - Cooperativa Cresol
P02 - Posto de Saúde
P03 - Escola Estadual Nadir Bécker
P04 - Casa - Rua Joaquin Rosa
P05 - Casa - Rua Eugenio Rodrigues Ribeiro
P06 - Cemitério
P07 - Igreja Assembleia de Deus
P08 - Casa Renato Weber

SAÍDA DO TRATAMENTO POÇO ANTIGO

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 01) — **Percentil 95:→** Cor: 2,52 | Turbidez: 0,88 | Cloro Residual Livre: 0,51 | Fluoreto: 0,12

Parâmetros	Data:	01/jun	09/jun	16/jul	24/jun	30/jun						VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		0,00	0,00	3,09	0,00	0,25						15	0,67	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,15	0,11	1,04	0,15	0,24						5,0	0,34	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,08	0,38	0,32	0,54	0,33						0,2 - 5,0	0,33	5	5	4	1
pH:		6,74	6,88	6,84	6,93	6,95						6,0 - 9,0	6,87	5	5	5	0
Fluoreto (mg/L):		0,07	0,12	0,04	0,10	0,12						0,7 - 1,0 (1)	0,09	5	5	0	5
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

SAÍDA DO TRATAMENTO POÇO NOVO

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 01) — **Percentil 95:→** Cor: 0,66 | Turbidez: 0,98 | Cloro Residual Livre: 1,14 | Fluoreto: 0,37

Parâmetros	Data:	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun						VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,82						15	0,16	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,12	0,16	0,10	0,13	1,18						5,0	0,34	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,00	0,92	1,20	0,42	0,04						0,2 - 5,0	0,52	5	5	3	2
pH:		7,93	8,04	7,87	8,26	8,16						6,0 - 9,0	8,05	5	5	5	0
Fluoreto (mg/L):		0,34	0,33	0,26	0,30	0,38						0,7 - 1,0 (1)	0,32	5	5	0	5
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	P	A						Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	Data:	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun						VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora do Padrão
	Ponto:		P01	P02	P01												
Cor (uH):		0,21	0,00	0,00	0,07	0,00						15	0,06	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,36	0,13	0,11	0,15	0,28						5,0	0,21	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,62	0,95	1,09	0,45	0,08						0,2 - 5,0	0,64	5	5	4	1

Coliformes Totais (NMP/100mL):	A	A	A	A	A						apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0
Escherichia coli (NMP/100mL):	A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado (1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde