PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alteraçõs promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 02 - MAROMBAS — **Mês/ano: Junho de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 02

Parâmetros	**Data:**	09/jun	**Descrição dos Pontos:**
	Poço 02	P06 -Posto de Saúde P07 - Creche Sossego da Mamãe P08 - Rodoviária - Casa - Rua Inês Araldi Zanella P10 - Casa - Rua Luiz Longhi P11- Casa - Giovani Zampieri	P12 - Escola Estadual P09
Escherichia *coli* (NMP/100mL):	A		

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 02) — **Percentil 95:→** Cor: 2,82 | Turbidez: 0,56 | Cloro Residual Livre: 0,92 | Fluoreto: 0,23

Parâmetros	**Data:**	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun						**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro do Padrão**	**Fora do Padrão**
Cor (uH):		0,97	0,40	1,89	2,87	2,64						15	1,75	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,53	0,32	0,56	0,55	0,47						5,0	0,49	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,11	0,39	1,00	0,59	0,49						0,2 - 5,0	0,52	5	5	4	1
pH:		7,26	7,24	7,30	7,38	7,27						6,0 - 9,0	7,29	5	5	5	0
Fluoreto (mg/L):		0,24	0,21	0,13	0,21	0,16						0,7 - 1,0 (1)	0,19	5	5	0	5
Coliformes Totais (NMP/100mL):		P	A	A	A	A						Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 75%	5	5	4	1

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	**Data:**	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun						**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro dos Padrões**	**Fora do Padrão**
	Ponto:	P06	P08	P06	P06	-											
Cor (uH):		2,04	0,51	1,90	2,08	1,71						15	1,65	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,61	0,46	0,54	0,41	0,55						5,0	0,51	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,07	0,39	0,80	0,58	0,52						0,2 - 5,0	0,47	5	5	4	1
Coliformes Totais (NMP/100mL):		P	A	A	A	A						Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde