

		<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS</div> <div>REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</div> <div>Portaria de Consolidação N° 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).</div>																	
Sistema de Abastecimento N° 03 - VILA WEBER														Mês/ano: Junho de 2026					
ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 03																			
Parâmetros		Data:	09/jun	Descrição dos Pontos:															
		Poço 03	P13 - Cooperativa P14 - Igreja P15 - Restaurante P16 - Casa P17 - Escola Padre Bruno Pares P18 - Casa - Loteamento Luis Coelho P19 - Garagem de Obras da Prefeitura																
Escherichia coli (NMP/100mL):		A																	
SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 03)							Percentil 95:→		Cor: 3,66		Turbidez: 0,80		Cloro Residual Livre: 2,52		Fluoreto: 2,84				
Parâmetros	Data:	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun							VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão	
Cor (uH):		0,61	0,41	0,00	4,07	2,03							15	1,42	5	5	5	0	
Turbidez (uT):		0,30	0,19	0,16	0,85	0,62							5,0	0,42	5	5	5	0	
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,55	0,00	2,90	0,99	0,56							0,2 - 5,0	1,00	5	5	4	1	
pH:		9,26	8,77	9,17	9,26	9,18							6,0 - 9,0	9,13	5	5	1	4	
Fluoreto (mg/L):		0,36	3,45	0,28	0,41	0,42							0,7 - 1,0 (1)	0,98	5	5	0	5	
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A							Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0	
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																			
Parâmetros	Data:	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun							VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora do Padrão	
	Ponto:	P18	P19	P19	P19	-													
Cor (uH):		1,00	0,97	0,40	0,52	1,27							15	0,832	5	5	5	0	
Turbidez (uT):		0,37	0,51	0,25	0,30	0,60							5,0	0,41	5	5	5	0	
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,5	0,11	3,27	0,93	0,54							0,2 - 5,0	1,07	5	5	4	1	
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	P	A	A	A							Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1	
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	P	A	A	A							Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1	
Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado				(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde															

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde