PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 05 - Galegos — **Mês/ano: Junho de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 05

Parâmetros	**Data:**	16/jun	**Descrição dos Pontos:**
	Poço 05		P20 - Escola Municipal Vicente Pires P21 - Igreja dos Primos P22 -Casa, Morador Isaltino de Oliveira P23 - Casa, Morador Roque de Oliveira
Escherichia *coli* (NMP/100mL):	A		

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 05) — **Percentil 95:→** Cor: 1,12 | Turbidez: 0,38 | Cloro Residual Livre: 0,75 | Fluoreto: 0,74

Parâmetros	**Data:**	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun						**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro do Padrão**	**Fora do Padrão**
Cor (uH):		0,00	0,00	0,53	0,08	1,27						15	0,15	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,3	0,19	0,18	0,21	0,40						5,0	0,22	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,72	0,76	0,27	0,55	0,58						0,2 - 5,0	0,58	5	5	5	0
pH:		9,09	9,18	9,11	9,10	9,01						6,0 - 9,0	9,12	5	5	0	5
Fluoreto (mg/L):		0,72	0,75	0,68	0,60	0,64						0,7 - 1,0 (1)	0,69	5	5	2	3
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	**Data:**	01/jun	09/jun	16/jun	24/jun	30/jun						**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro dos Padrões**	**Fora do Padrão**
	Ponto:	P21	P21	P20	P21	-											
Cor (uH):		0,00	0,00	0,06	0,56	1,38						15	0,50	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,17	0,28	0,18	0,22	0,53						5,0	0,30	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,66	0,66	0,29	0,64	0,57						0,2 - 5,0	0,54	5	5	5	0
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A							AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado (1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde