



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 03 - VILA WEBER

Mês/ano: Março de 2026

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 03

Parâmetros	Data:	24/mar	Descrição dos Pontos:														
	Poço 03	P13 -Cooperativa P14 - Igreja P15 - Restaurante P16 - Casa P17 -Escola Padre Bruno Pares P18 - Casa - Loteamento Luis Coelho P19 - Garagem de Obras da Prefeitura															
Escherichia coli (NMP/100mL):	A																

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 03)						Percentil 95:→		Cor: 12,51		Turbidez: 1,70		Cloro Residual Livre: 0,78			Fluoreto: 1,65		
Parâmetros	Data:	03/mar	10/mar	17/mar	24/mar	31/mar						VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		1,91	14,51	4,51	0,39	0,02						15	4,27	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,28	1,97	0,64	0,13	0,16						5,0	0,64	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,80	0,72	0,31	0,43	0,00						0,2 - 5,0	0,45	5	5	4	1
pH:		9,07	9,18	9,01	8,93	9,06						6,0 - 9,0	9,05	5	5	5	0
Fluoreto (mg/L):		0,54	0,53	0,53	1,92	0,58						0,7 - 1,0 (1)	0,82	5	5	0	5
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	Data:	03/mar	10/mar	17/mar	24/mar	31/mar							VMP (Valor Máximo Permitido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora do Padrão
	Ponto:			P13		P19												
Cor (uH):		1,9	20,19	3,14	1,33	0,49							15	5,41	5	5	4	1
Turbidez (uT):		0,34	2,96	0,54	0,22	0,28							5,0	0,87	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,83	0,51	0,30	0,50	0,03							0,2 - 5,0	0,43	5	5	4	1
Coliformes Totais (NMP/100mL):	A	A	A	A	A	A							Ausência em 100 mL. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0
Escherichia coli (NMP/100mL):	A	A	A	A	A	A							Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	4	1

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde