PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 01 - CENTRAL - POÇO ANTIGO — **Mês/ano: Julho de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço Antigo

Parâmetros	09/jul	09/jul
	Poço 01	Poço 02
Escherichia *coli* (NMP/100mL):	A	A

Descrição dos Pontos:

P01 - Cooperativa Cresol
P02 - Posto de Saúde
P03 - Escola Estadual Nadir Bécker
P04 - Casa - Rua Joaquin Rosa
P05 - Casa - Rua Eugenio Rodrigues Ribeiro
P06 - Cemitério
P07 - Igreja Assembleia de Deus
P08 - Casa Renato Weber

SAÍDA DO TRATAMENTO POÇO ANTIGO

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 01) — **Percentil 95:→** Cor: 0,76 Turbidez: 0,51 Cloro Residual Livre: 1,33 Fluoreto: 0,12

Parâmetros	Data:	09//07	15/jul	22/jul	29/jul							VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		0,11	0,00	0,00	0,88							15	0,25	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,55	0,10	0,25	0,15							5,0	0,26	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,75	0,71	0,94	1,40							0,2 - 5,0	0,95	4	4	4	0
pH:		6,83	6,92	6,86	6,84							6,0 - 9,0	6,86	4	4	4	0
Fluoreto (mg/L):		0,10	0,12	0,06	0,07							0,7 - 1,0 (1)	0,09	4	4	0	4
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A							Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	4	4	4	0

SAÍDA DO TRATAMENTO POÇO NOVO

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 01) — **Percentil 95:→** Cor: 0,20 Turbidez: 0,96 Cloro Residual Livre: 0,32 Fluoreto: 0,48

Parâmetros	Data:	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul							VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		0,00	0,00	0,23	0,00							15	0,06	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,25	0,16	1,09	0,13							5,0	0,41	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,35	0,18	0,14	0,15							0,2 - 5,0	0,21	4	4	1	3
pH:		7,77	7,74	7,96	8,14							6,0 - 9,0	7,90	4	4	4	0
Fluoreto (mg/L):		0,40	0,37	0,28	0,49							0,7 - 1,0 (1)	0,39	4	4	0	4
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	P							amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 75%	4	4	3	1

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	Data:	09/jul	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul						VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora do Padrão
	Ponto:	P02	P07	P02	P02	P02											
Cor (uH):		0,32	0,00	0,00	1,34	0,00						15	0,33	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,14	0,22	0,13	0,93	0,17						5,0	0,32	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,30	0,44	0,37	0,25	0,43						0,2 - 5,0	0,36	5	5	5	0
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Escherichia coli (NMP/100mL):	A	A	A	A	A						Ausência em 100 Ml	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado (1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde