



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 02 - MAROMBAS

Mês/ano: Julho de 2026

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 02

Parâmetros	Data:	09/jul	Descrição dos Pontos:										
	Poço 02	P06 -Posto de Saúde P07 - Creche Sossego da Mamãe P08 - Rodoviária P09 - Casa - Rua Inês Araldi Zanella P10 - Casa - Rua Luiz Longhi P11- Casa - Giovani Zampieri P12 - Escola Estadual											
Escherichia coli (NMP/100mL):	A												

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 02)						Percentil 95:→		Cor: 3,77		Turbidez: 1,18		Cloro Residual Livre: 1,24			Fluoreto: 0,52	
Parâmetros	Data:	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul						VMP (Valor Máximo Permetido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão
Cor (uH):		3,80	1,59	3,60	1,58						15	2,64	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,60	0,29	1,26	0,72						5,0	0,72	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,85	1,31	0,56	0,04						0,2 - 5,0	0,69	4	4	3	1
pH:		7,18	7,39	7,34	7,68						6,0 - 9,0	7,40	4	4	4	0
Fluoreto (mg/L):		0,57	0,21	0,15	0,15						0,7 - 1,0 (1)	0,27	4	4	0	4
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	P						Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 75%	4	4	3	1

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	Data:	09/jul	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul						VMP (Valor Máximo Permitido)	Média Mensal	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora do Padrão
	Ponto:	P07	-	P06	P06	P06											
Cor (uH):		0,65	1,46	1,10	4,70	3,52						15	2,29	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,25	0,41	0,29	0,84	0,56						5,0	0,47	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,69	0,72	1,37	0,10	0,07						0,2 - 5,0	0,59	5	5	3	2
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	P	P						Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês.	AUSÊNCIA EM 60%	5	5	3	2
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A						Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde