PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alteraçõs promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 03 - VILA WEBER — **Mês/ano: Julho de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 03

Parâmetros	**Data:**	09/jul	**Descrição dos Pontos:**
	Poço 03	P13 -Cooperativa P14 - Igreja P15 - Restaurante P16 - Casa P17 -Escola Padre Bruno Pares P18 - Casa - Loteamento Luis Coelho	P19 - Garagem de Obras da Prefeitura
Escherichia *coli* (NMP/100mL):	A		

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 03) — **Percentil 95:→** Cor: 9,98 Turbidez: 2,15 Cloro Residual Livre: 6,17 Fluoreto: 1,69

Parâmetros	**Data:**	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul								**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro do Padrão**	**Fora do Padrão**
Cor (uH):		11,60	0,24	0,82	0,00								15	3,17	4	4	4	0
Turbidez (uT):		2,47	0,24	0,36	0,26								5,0	0,83	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,10	3,70	0,97	6,60								0,2 - 5,0	2,84	4	4	2	2
pH:		9,11	9,23	9,04	9,17								6,0 - 9,0	9,14	4	4	0	4
Fluoreto (mg/L):		1,06	0,02	1,80	0,39								0,7 - 1,0 (1)	0,82	4	4	0	4
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A								Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	4	4	4	0

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	**Data:**	09/jul	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul							**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro dos Padrões**	**Fora do Padrão**
	Ponto:	P13	P19	P19	P19	-												
Cor (uH):		0,8	0,84	0,92	0,99	0,58							15	0,826	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,26	0,25	0,25	0,46	0,20							5,0	0,28	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		0,05	0,00	3,50	1,03	6,70							0,2 - 5,0	2,26	5	5	2	3
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	A							Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A							Ausência em 100 mL	AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado

(1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde