PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

REGISTRO MENSAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Portaria de Consolidação Nº 05/2017, Anexo XX (com alterações promovidas pela portaria GM/MS nº888 de 04/05/2021).

Sistema de Abastecimento Nº 05 - Galegos — **Mês/ano: Julho de 2026**

ÁGUA BRUTA - MANANCIAL SUBTERRÂNEO: Poço 05

Parâmetros	**Data:**	09/jul	**Descrição dos Pontos:**
	Poço 05		P20 - Escola Municipal Vicente Pires P21 - Igreja dos Primos P22 -Casa, Morador Isaltino de Oliveira P23 - Casa, Morador Roque de Oliveira
Escherichia *coli* (NMP/100mL):	A		

SAÍDA DO TRATAMENTO (Reservatório 05) — **Percentil 95:→** Cor: 3,94 | Turbidez: 0,27 | Cloro Residual Livre: 1,42 | Fluoreto: 0,86

Parâmetros	**Data:**	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul							**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro do Padrão**	**Fora do Padrão**
Cor (uH):		4,60	0,00	0,17	0,00							15	1,19	4	4	4	0
Turbidez (uT):		0,27	0,16	0,23	0,26							5,0	0,23	4	4	4	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		1,11	1,37	1,43	0,49							0,2 - 5,0	1,10	4	4	4	0
pH:		9,1	9,07	9,15	9,29							6,0 - 9,0	9,15	4	4	0	4
Fluoreto (mg/L):		0,65	0,69	0,71	0,89							0,7 - 1,0 (1)	0,74	4	4	2	2
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A							Ausência em 100 mL em todas as amostras realizadas no mês.	AUSÊNCIA EM 100%	4	4	4	0

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Parâmetros	**Data:**	09/jul	09/jul	15/jul	22/jul	29/jul						**VMP (Valor Máximo Permetido)**	**Média Mensal**	**Previstas**	**Realizadas**	**Dentro dos Padrões**	**Fora do Padrão**
	Ponto:	P20	P21	P21	P20	P21											
Cor (uH):		0,92	0,66	1,56	0,00	1,52						15	0,94	5	5	5	0
Turbidez (uT):		0,33	0,42	0,17	0,32	0,54						5,0	0,36	5	5	5	0
Cloro Residual Livre (mg/L):		1,08	1,13	1,43	1,09	0,04						0,2 - 5,0	0,92	5	5	4	1
Coliformes Totais (NMP/100mL):		A	A	A	A	P						Ausência em 100 ml. Presença em apenas uma amostra entre as amostras analisadas no mês	AUSÊNCIA EM 80%	5	5	4	1
Escherichia coli (NMP/100mL):		A	A	A	A	A							AUSÊNCIA EM 100%	5	5	5	0

Abreviatura: A: Ausência; P: Presença; NR: Não Realizado (1) Portaria nº421/16, da Secretaria do Estado de Saúde